

Blitzschutzsystem – Installationsattest

Objekt

Gemeinde

Ort, Strasse

Gebäude Nr.

Gebäudeeigentümer

Name, Vorname

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Der Ersteller bestätigt, dass die Anlage den «SNR 464022:2015 und Fundamenterder 4113» des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins sowie dem Brandschutzmerkblatt «Blitzschutzsysteme» der Gebäudeversicherung Bern (GVB) entspricht.

Planung:
Adresse Firma

Unterschrift
Verantwortlicher / Ausführender

Erdung:
Adresse Firma

Unterschrift
Verantwortlicher / Ausführender

Ableitungen / Fassade
Adresse Firma

Unterschrift
Verantwortlicher / Ausführender

Fangsystem:
Adresse Firma

Unterschrift
Verantwortlicher / Ausführender

Ganze Anlage:
Adresse Firma

Unterschrift
Verantwortlicher / Ausführender

Nach Fertigstellung der Anlage ist dieses Formular an die Gebäudeversicherung Bern, Abt. Brandschutz, Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen, zu senden.

Nicht zugängliche Messtrennstellen und Anschlüsse an Metallkonstruktionen sind photographisch zu dokumentieren und es ist ein Messprotokoll beizulegen. Die Messungen müssen mit einem „Kurzschluss-Strom Messinstrument“ durchgeführt werden.

Notizen/Bemerkungen
